А4 Пішін
Формат А4

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД
_____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_____

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		*Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама*
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы *Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы* *Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақтөбе қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы* *Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*		*Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415*

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ D.04.X.KZ68VWF00021147
Дата: 13.01.2020 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Детский сад Растишка"
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 31.12.2019 11:54:50 № KZ07RYS00045835***
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Товарищество с ограниченной ответственностью Растишка , Республика Казахстан, Актюбинская область РК , город Актобе, район Астана, улица Толстого , 45А***
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наимснование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Дошкольная организация, город Актобе, район Астана, улица Толстого , 45А
сала, кайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***нет***

5.Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ***Заявление №KZ07RYS00045835 от 31.12.2019г., протокол измерений метеорологических факторов №U-273/05 от 23.12.2019г.; протокол микробиологического исследования воды №U-273 №01 от 24.12.2019г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №U-273/21 от 27.12.2019г.; протокол измерений освещенности №U-273/05 от 23.12.2019г.***

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) ***нет***

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются)
не давалось
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электронлық

Детский сад "Растишка" расположен по адресу: город Актобе, район Астана, улица Толстого, 45А.

Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие.

Установлен мусоросборник с плотно закрывающейся крышкой. В игровой площадке предусмотрены теневые навесы с деревянным полом.

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Полы в помещениях имеют покрытие утепленным линолеумом, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. В помещениях с обычным режимом работы стены имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (пищеблок, санитарные узлы, моечные) стены облицовованы материалами, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Батареч отопительной системы ограждены заградительными устройствами.

Мебель и оборудование соответствуют росто-возрастным особенностям детей. Раздевальные оборудованы шкафами для детей. Шкафы индивидуально промаркированы, имеются крючки для верхней одежды. Игровые оборудованы столами, стульями со спинками. Спальные помещения оборудованы двухярустными и трансформируемыми кроватями. Мебель, мягкий и твердый инвентарь находятся в исправном состоянии.

В санитарных узлах установлены детские санитарно-технические приборы, оборудованы настенные вешалки для детских полотенец.

В помещениях различного предназначения для мытья рук установлена раковина с подводкой к ним горячей и холодной воды. В пищеблоке установлены мойки для мытья сырой продукции, кухонной посуды, достаточным для полного погружения используемой посуды и для мытья рук и для мытья рук персонала.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность.

Имеется маркированная емкость, ветошь и щетку для мытья игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Горячая вода через водонагреватель.

Система водоотведение централизованное. Имеется внутреняя система канализации, сброс сточных вод осуществляется в центральную систему. Отопление автономное. Естественная вентиляция через форточек и двери. В пищеблоке предусмотрены вытяжной зонт над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №U-273 №01 от 24.12.2019г., протоколу исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №U-273/21 от 27.12.2019г пробы питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. №209.

Водонагреватель находится в исправном состоянии.

Организован питьевой режим бутилированной водой.

Система искуственного освещения в исправном состоянии.

Согласно протоколу измерений освещенности №U-273/05 от 23.12.2019г соответствует требованиям санитарных правил «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.;

Во всех группах установлены лампы одного типа, лампы имеют плафоны.

Люминисцентные лампы не используются.

Естественная вентиляция через форточек и двери. В пищеблоке предусмотрены вытяжной зонт над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, а также помещениях медицинского пункта установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №U-273/05 от 23.12.2019г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.;

Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте.

На момент проверки наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Стирка белья организована по договору ТОО «Гигиенист VII». Предусмотрено три комплекта постельного белья на 1 спальное место. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло) и постельное белье промаркированы. Для хранения запасов белья имеется кладовая.

Пищеблок размещен в отдельно стоящим здании. Кухня с зонированием раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық

Интервал между приемами пищи соблюдается 3,5-4 часа.

Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонные посуды промаркированы.

Имеется емкость для хранения яиц.

Столовая посуда сушатся на сушилках в шкафах, кухонная посуда сушатся на стеллежах.

Имеется кладовая, оборудованный стеллажами и подтоварниками с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов.

Для контроля температуры в холодильниках установлены термометры.

Перспективное меню выпускаемой продукции, меню - раскладка картотека блюд заведены.

Для хранение суточных проб специально отведено место в холодильнике. У работника пищеблока имеется специальная одежда и сменная обувь. Всего 19 сотрудников. Работниками пройден предварительный и профилактический медицинский осмотр, имеют допуск к работе, гигиеническое обучения персоналом пройден, личных медицинских книжек находятся на рабочем месте.

Детский сад рассчитан на 141 детей.

На первом этаже расположены: Комната и туалетная для персонала.

1. группа: раздевальная-32,2 м2, игровая, совмещенная со спальней - 67,7 м2, буфетная, туалетная. Рассчитана на 22 детей.

2.группа: раздевальная-27 м2, игровая, совмещенная со спальней - 67,7 м2, буфетная, туалетная. Рассчитана на 22 детей.

3.группа: раздевальная-16,2 м2, игровая, совмещенная со спальней - 37,86 м2, буфетная, туалетная. Рассчитана на 12 детей.

4. группа: раздевальная-21,8 м2, игровая - 36,2 м2, спальня-34,2 м2, буфетная, туалетная. Рассчитана на 18 детей.

На втором этаже:

5. группа: раздевальная-16,42 м2, игровая, совмещенная со спальней -71,22 м2, буфетная, туалетная. Рассчитана на 23 детей.

6. группа: раздевальная - 13,57 м2, игровая, совмещенная со спальней - 66,467 м2, буфетная, туалетная. Рассчитана на 19 детей.

7. группа: раздевальная-20,7 м2, игровая, совмещенная со спальней -79,3 м2, буфетная, туалетная. Рассчитана на 25 детей.

Группы рассчитаны для детей от 3 до 6 лет.

Медицинский кабинет с изолятором расположен на 1 этаже. Оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. Прививки проводятся по месту жительства.

Заведены журналы учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал регистрации проб Манту, журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту, журнал туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра, журнал проведения контролируемой химиопрофилактики, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Программа производственного контроля разработана и утверждена ТОО «Растишка».

Бұл құжат ҚР 2003 жылғы 7 қаңтардағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) ***не требуется***

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокол измерений метеорологических факторов №U-273/05 от 23.12.2019г.; протокол микробиологического исследования воды №U-273 №01 от 24.12.2019г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №U-273/21 от 27.12.2019г.; протокол измерений освещенности №U-273/05 от 23.12.2019г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад Растишка"
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка"Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года №615

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)
сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақтөбе қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Утегалиев Аманжол Утеуович
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық